

Bezugsjahr: 2020

Veröffentlichungen nach StromNZV

Netzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	8.091 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	3.573 kW
	Summenlast der Netzverluste	163 kW
§17 (2) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	4.218 kW
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.557 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	25.877.191 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	1.762.302 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	4.579.551 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	3.162.818 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.

