

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichung nach EnWG

Strukturmerkmale (§23c Abs.1)

§23c (1) Nr. 1	Stromkreislänge		MS	NS	
		Kabel	65,6	158,1	km
		Freileitung	0,0	1,8	km
§23c (1) Nr. 2	Installierte Leistung MS/NS				35.590 kVA
§23c (1) Nr. 3	entnommene Jahresarbeit	MS	MS/NS	NS	
		19.694.503	2.432.118	11.314.958	kWh
§23c (1) Nr. 4	Anzahl der Entnahmestellen	MS	MS/NS	NS	
		11	10	4640	
§23c (1) Nr. 5	Einwohnerzahl im Netzgebiet				6.353
§23c (1) Nr. 6	Versorgte Fläche in der Niederspannung				7,18 km ²
§23c (1) Nr. 7	Geographische Fläche des Netzgebietes				77,65 km ²
§23c (1) Nr. 8	Anzahl Entnahmestellen mit einer 1/4 h registrierenden Leistungsmessung:				19
§23c (1) Nr. 9	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers:				Stadtwerke Bad Rodach
§23c (1) Nr. 10	Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen:				Marco Eschenbach

Bezugsjahr: 2022

Veröffentlichungen nach EnWG

Netzrelevante Daten (§ 23c Abs. 3)

§23c (3) Nr. 1	Jahreshöchstlast	6.675 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§23c (3) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§23c (3) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	2.742 kW
	Summenlast der Netzverluste	168 kW
§23c (3) Nr. 4	Summenlast der Fahrplanprognosen für Lastprofilkunden	2.742 kW
§23c (3) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	6.675 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	25.519.744 kWh
§23c (3) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	1.693.132 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	4.344.891 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	4.054.465 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§23c (3) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Gesamtverluste	1.015.551 kWh
	Kosten der Verlustenergie	143.395,80 €
	durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie	141,20 €/MWh